



1e Verdieping (3435+)

◀ logiesfunctie logiesfunctie ▶▶ bijeenkomstfunctie

RENVOOI
 In vluchtwegen noodverlichting min. 1 lux/m2 op vloer.
 NV dient te voldoen aan NEN 1010, 6088 en NEN-EN 1838
 Gehele gebouw voorzien van een gecertificeerde, volledige brandmeldinstallatie conform NEN2535 met doormelding
 Ontruimingsinstallatie conform NEN2575-2004 toepassen
 installateur dient projecteringstekeningen te overleggen
 Alle brandtechnische onderdelen certificeren
 Alle installatiedoelvoeren door compartimenten brandwerend afsluiten volgens de publicatie "Brandveiligingsinstallaties van het NVBR"
 Hoofdconstructie 60 min wbdbo
 Bestaande wanden
 HSB wanden
 Bestaande wanden
 deur wbdbo 60min, en zelfsluitend
 gehele constructie 60 min. wbdbo
 paniekbeslag
 p.b.
 schuimblusser
 noodverlichting volgens berekeningen installateur
 (nood) uitgang
 brandslanghaspel 30 m1, uitgangspunt bereik is 35 m1, alle scheidingswanden zijn ingetekend.
 rookmelder
 slow-whoop
 handmelder

LOGIESFUNCTIE	1e VERDIEPING	2e VERDIEPING	3e VERDIEPING	WOONFUNCTIE	BUJENKOMSTFUNCTIE
0.1 verkeersruimte	1.2 ontbijtzaal	2.1 verkeersruimte	3.1 overige ruimte	0.12 verbijfruimte	1e VERDIEPING
0.2 berging	1.3 berging	2.2 verkeersruimte	3.2 overige ruimte	0.13 badkamer 1	1.1 verkeersruimte
0.3 verkeersruimte	1.4 buffet	2.3 verbijfruimte		0.14 verbijfruimte	1.5 expositieruimte
0.4 voorraad	1.7 verkeersruimte	2.4 badruimte		0.15 verbijfruimte	1.6 galerij
0.5 fietsenberging	1.8 verbijfruimte	2.5 verbijfruimte		0.16 bijkeuken	
0.6 mixtoilet	1.9 badruimte	2.6 badruimte		0.17 patio	
0.7 verkeersruimte	1.10 verbijfruimte			0.18 verbijfruimte	
0.8 toilet	1.11 badruimte			0.19 verkeersruimte	
0.9 verbijfruimte				0.20 toilet	
0.10 badkamer 2				0.21 verbijfruimte	
0.11 binnenkast				0.22 badkamer 2	
0.24 badkamer 1				0.23 verbijfruimte	
0.25 wassen				0.27 verkeersruimte	
0.26 verbijfruimte					
0.28 verkeersruimte					
0.29 meterkast					

project: SintAnna B&B PetiHotel
 omschrijving: Verbouw SintAnna B&B PetiHotel Langeville 37, 4401 GL Yerseke
 opdrachtgever: Dhr. Jorritsma & Mevr. Keune
 projectnummer: 16093
 formaat/schaal: A1 | 1:50
 datum: 13-01-2017 revisie
 tekening nr.: 02G fase: brandveiligheid
 onderwerp: Plattegrond 1e verdieping GEWIJZIGD